

ÜZEMI EGYEZTETÉS

Tárgy : Visegrád, Kilátó u., hrsz.: 964/2 * ingatlan gázellátása

1. Meglévő, üzemelő gázvezeték (csatlakozási pont):

Helye: Visegrád, Csukavölgyi u. vezeték, hrsz.: 260 ingatlan előtt
Anyaga, átmérője, nyomása: PE 100G SDR11 63x5,8, 4 bar

2. Építendő gázvezeték:

Helye: Visegrád, Kilátó u., hrsz.: 964/2
Anyaga, átmérője, nyomása: ~170 m; D 63 PE 100 G SDR 11; 4 bar

3. Meglévő, üzemelő vezetékre való rákötés (élőrekötési pont) módja:

Külön kidúcolt munkagödör az elszorításra, majd külön kidúcolt munkagödör az élőrekötéshez, lehetőleg fűtési idényen kívül.

4. Szükséges elzáró szerelvény az elosztó vezetékekben:

Típusa :

Helye :

5. Egyéb szükséges szerelvények az elosztó vezetékekben, leágazó vezeték kialakítása:

Típusa : ~ 4 m; DN 32 típus előkerti felállítás

Helye : *

6. Nyomáspróbához szükséges adatok:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Tervezési nyomás: | 4 bar |
| Maximális üzemi nyomás: | 4 bar |
| Szilárdsági nyomáspróba közege: | levegő |
| Szilárdsági nyomáspróba időtartama: | 6 óra |
| Tömörségi nyomáspróba közege: | levegő |
| Tömörségi nyomáspróba időtartama: | 2 óra |

7. Az élőrekötési pont kialakítására vonatkozó követelmények:

Mellékletek: Műszaki leírás
Helyszínrajz

Kelt: 2018.04.26.


TIGÁZ-DSO Kft.
Hálózatfejlesztés
vezetékfejlesztési munkatárs/
Pappné Magyar Ildikó


TIGÁZ-DSO Kft.
Területi üzemeltetési
egység Szentendre
üzemvezető
Bruder Zoltán