

A helyszíni ellenőrzés menete, illetve a tevékenység során használt eszközök a TIGÁZ-DSO Kft. által lefolytatott mérőcsere és helyszíni ellenőrzés esetén

Helyszíni munkavégzés menete:

1. (1) Igazolvány felmutatása, munkavégzés céljának közlése, felhasználó vagy képviselő jogállásának tisztázása, dokumentálása. (2) A felhasználó vagy képviselőjének felkérése a helyszínen történő tartózkodásra az ellenőrzés teljes időtartama alatt. A felkérés teljesítésének elmaradása esetén, e tény dokumentálása. (3) Az helyszíni munkavégzés menetének ismertetése a felhasználóval vagy képviselőjével.
2. Fényképfelvételek készítése a fogyasztásmérő berendezés felszerelt állapotáról, környezetéről.
3. Adatok egyeztetése.
4. Fogyasztásmérő berendezés felszerelt állapotában a fogyasztásmérő berendezés, illetve a hatósági és engedélyesi jogi záruk sértetlenségének vizsgálata.
5. Fogyasztásmérő berendezés előtti elzáró szerelvény vizsgálata.
6. Fogyasztásmérő berendezés kötésein lévő jogi záruk eltávolítása.
7. A leszerelt jogi záruk további vizsgálata.
8. A mérőkötés bontása, fogyasztásmérő berendezés leszerelése.
9. Fogyasztásmérő berendezés szemrevételes vizsgálata.
10. Fogyasztásmérő berendezés működésvizsgálatának elvégzése.
- 11./A. Amennyiben a szabálytalan vételezésre vonatkozó gyanú nem merül fel, fogyasztásmérő berendezés felszerelése, jogi záruk felhelyezése, a fogyasztásmérő berendezés felszerelt állapotban történő fényképezése. A felhasználó vagy képviselőjének tájékoztatása a felszerelt gázmérő sértetlen állapotáról, a jogi záruk külső jegyeiről és azonosíthatóságáról. Munkavégzés munkautalványon történő dokumentálása.
- 11./B. Rongálás vagy szabálytalan vételezés gyanúja esetén további fényképfelvételek készítése, ténymegállapító jegyzőkönyv felvétele mellett a fogyasztásmérő berendezés/nyomásszabályzó/jogi zár/golyóscsap dobozolása, új berendezések/szerelvények felszerelése, jogi záruk felhelyezése, fényképes dokumentálás. A felhasználó vagy képviselőjének tájékoztatása a felszerelt gázmérő sértetlen állapotáról, a jogi záruk külső jegyeiről és azonosíthatóságáról. Munkavégzés munkautalványon történő dokumentálása, ténymegállapító jegyzőkönyv felvétele, annak ismertetése, illetve átadása átolvasásra a felhasználónak vagy képviselőjének. A felhasználó vagy képviselőjének tájékoztatása arról, hogy az ellenőrzéssel, annak körülményeivel, illetve eredményével kapcsolatban észrevételt tehet.

Munkavégzés során alkalmazott eszközök különösen:

- Csőfogók
- Egyéb fogók
- Szike
- Csavarhúzó
- Csapcsere-szerszám
- Videóendoszkóp
- Hőkamera
- Csillag-villás kulcskészlet
- Fali- scanner
- Kalapács
- Menetfelújító készlet
- Szivárgásellenőrző műszer
- Fúrógép
- Drótkefe

Fogyasztásmérő berendezés helyszíni vizsgálatához használt eszközök különösen:

- Elemlámpa
- Nagyító
- Tükör
- PDA/fényképezőgép
- Mágneses térerősségmérő
- Gázmérő működésvizsgáló berendezés (Kontrollmérő alkalmazásával a fogyasztásmérő berendezés megfelelő működése ellenőrizhető. Tekintettel arra, hogy a vizsgálat nem referencia körülmények között történik, a vizsgálóberendezés által mutatott $\pm 10\%$ -nál kisebb mérési eltérés esetén a fogyasztásmérő berendezés megfelelőnek tekintendő.)