

Rendszerhasználati szerződés
4.1. számú mellékletét képező
Működtetett rendszer műszaki adatai - minőségi előírások

Az elosztóhálózat kiadási nyomása:

nagy-középnomás	(min. 4 bar	-	max. 25 bar)
középnomás	(min. 0,1 bar	-	max 4 bar)
növelt-kisnyomás	(min. 0,033 bar	-	max 0,1 bar)
kisnyomás	(min. 0,025 bar	-	max. 0,033 bar)

Az elosztó rendszerbe betáplált földgáz minőségének és szagosítás mértékének ki kell elégítenie a mindenkor érvényben lévő szabvány előírásait, és az elosztói és szállítói engedélyes között átadó állomásokra meghatározott és együttműködési szerződésben vállalt földgáz minőséget és szagosítási mértéket.

A gázátadó állomásokra vonatkozó adatokat e melléklethez csatolt táblázat tartalmazza.