

A termelt gáz (földgáz minőségű, biomasszából és egyéb nem bányászati forrásból származó gázok, valamint a bányászati tevékenységgel felszínre hozott földgáz) együttműködő földgázrendszerhez történő csatlakozása és a földgázelosztó rendszerbe történő betáplálása

GET 3. § 26. **Földgáz minőségű, biomasszából és egyéb nem bányászati forrásból származó gázok:** olyan mesterségesen előállított gázkeverékek, amelyek a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Korm. rendeletben meghatározott feltételek mellett, környezetvédelmi és műszaki-biztonsági szempontból megfelelő módon az együttműködő földgázrendszerbe juttathatók (szállíthatók, eloszthatók és tárolhatók), a földgázzal keverhetők, és ez a keverék a földgázrendszerbe juttatáskor megfelel a földgáz minőségére vonatkozó a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott minőségi követelményeknek.

(Földgáz minőségű, biomasszából és egyéb nem bányászati forrásból származó gázok, a továbbiakban: biogáz)

GET 3. § 33 **Földgáztermelő:** az a gazdálkodó szervezet, amely Magyarország területén földgázbányászati tevékenységet végez, vagy biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták előállítását üzletszerűen végzi.

(Földgáztermelő, a továbbiakban: Termelő)

A földgáz minőségű, biomasszából és egyéb nem bányászati forrásból származó gázok, valamint a bányászati tevékenységgel felszínre hozott földgáz – továbbiakban együttesen: termelt gáz - együttműködő földgázrendszerhez történő csatlakozása, betáplálása a földgázelosztó rendszerbe egyedi megállapodással, az alábbiak szerint történhet.

A bányászati tevékenységgel felszínre hozott földgáznak meg kell felelnie a GET Vhr. (19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet) 11. sz. mellékletében leírtaknak.

Termelőnek a betáplálási igényét az Elosztó Hálózatfejlesztési szervezetének központi egységéhez kell benyújtania.

Az igénynek tartalmaznia kell:

- A gázüzem pontos helyét (méretarányos helyszínrajzon feltüntetve, GPS vagy EOV koordinátákkal meghatározva);
- A termelt gáz földgázelosztó rendszerbe történő betáplálásának tervezett kezdetét, az üzemszerű betáplálás tervezett kezdő időpontját;

- A földgázelosztó rendszerbe betáplálni szándékozott biogáz, vagy más termelt gáz minőségi és mennyiségi paramétereit (pontos összetételét);
- A földgázelosztó rendszerbe betáplálni szándékozott, bányászati tevékenységgel felszínre hozott termelt gáz minőségi paramétereit tartalmazó, laboratóriumi és/vagy gázkromatográfiás mérések bizonylatát.
- A termelési mennyiségi adatait tartalmazó kútvizsgálati jegyzőkönyvet, vagy azzal egyenértékű dokumentumot (nyilatkozatot);
- Az órai, napi és éves termelési és gázbetáplálási terveket;
- Nyilatkozatot a gázfogyasztási szezonális tudomásul vételéről illetve a termelés megállapodás szerinti menetrendezésének (szüneteltetésének) vállalásáról.

A csatlakozási igény fogadásának és ügyintézésének folyamata:

- A csatlakozási igény bejelentésre Elosztó 30 napon belül írásos tájékoztatással válaszol, de kiegészítő információ kérése esetén a válaszadás 60 napon belül megtörténik (a kért információk teljes körű megadásának időszükséglete függvényében);
- Tájékoztatásában Elosztó ismerteti a csatlakozás javasolt műszaki megoldását, várható költségét és a betáplálás megkezdésének tervezett időpontját;
- Amennyiben Termelő elfogadja Elosztó tájékoztatását, közösen megkeresik a Szállítási Rendszerirányítót és az elszámolásra Termelő, a Szállítási Rendszerirányító és Elosztó háromoldalú megállapodást kötnek;
- A háromoldalú megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak alapján Termelő és Elosztó elosztói csatlakozási szerződést kötnek a termelt gáz betáplálására;
- A betáplált termelt gáz mérésére és elszámolására a részleges szigetüzembe betáplált földgáz elszámolási előírásait kell alkalmazni, a hatályos ÜKSZ szerint.